

# OBEC PTIČIE

## 067 41 Chlmec

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
Pt-129/2021

Vybavuje/linka  
057-7880077

Ptičie  
3.1.2022

**Vec : Stavba "Chlmec – nájomné bytové domy – 2x8BJ, Bytový Blok "A" + Blok,,B" "- oznámenie o vydaní územného konania na stavbu - verejná vyhláška**

### ROZHODNUTIE o umiestnení stavby

Obec Ptičie obdržala návrh, ktorý podal stavebník Obec Chlmec na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: "Chlmec – nájomné bytové domy – 2x8BJ, Bytový Blok "A" + Blok,,B" " na pozemkoch parcelné číslo KNC 214, 215 kat. úz.Chlmec.

Obec Ptičie, ako príslušný správny orgán a stavebný úrad podľa §-u 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, § 2 písm.e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a §-u 13, ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, posúdil návrh podľa § 37 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe tohto posúdenia stavebný úrad podľa § 32 písm.a), §-u 39 a § 39a stavebného zákona vydáva pre stavebníka Obec Chlmec

### rozhodnutie o umiestnení stavby

**„Chlmec – nájomné bytové domy – 2x8BJ, Bytový Blok "A" + Blok,,B" " na pozemku parcele č. KNC 214, 215 kat. úz.Chlmec, podľa zakreslenia na situácii PD.**

Podmienky povolenia:

- 1.Stavba bude umiestnená na pozemku podľa zakreslenia na situácii projektovej dokumentácie.
- 2.Stavba pozostáva:

- SO 01 - Bytové domy 2x8 B J Blok "A" + Blok "B"
- SO 02 - Rozšírenie distribučnej siete vodovodu SO 03 - Združená vodovodná prípojka
- SO 04 - Združená kanalizačná prípojka
- SO 05 - Rozšírenie distribučnej siete plynovodu
- SO 06 - Združená plynová prípojka Blok "A"
- SO 07 - Združená plynová prípojka Blok "B"
- SO 08 - Prípojka VN
- SO 09 - Kiosková transformačná stanica
- SO 10 - Úprava NN distribučnej siete
- SO 11 - Rozšírenie NN distribučnej siete
- SO 12 - Elektronická komunikačná vrstva
- SO 13 - Odberné elektrické zariadenie
- SO 14 - Verejné osvetlenie
- SO 15a - Prístupová komunikácia
- SO 15b - Odstavné plochy

Stručný opis stavby:

Bytové domy sú navrhované ako dvojpodlažné objekty so sedlovou strechou pre 8 samostatných bytových jednotiek. Pôdorysné rozmery objektov sú 13,75 x 24,0m.

Zastavaná plocha jedného bytového domu : 332,05m<sup>2</sup> , obostavaný priestor: 2310,0m<sup>3</sup>, úžitková plocha: 515,72m<sup>2</sup>. Výška hrebeňa strechy od +0,000=+8,350m.

## 2.Napojenie na inžinierske siete:

Vodovodná prípojka - navrhovaná prípojka napojená na verejný vodovod;

Kanalizačná prípojka združená – napojením na verejnú kanalizáciu;

Zásobovanie el. energiou - napojenie na jestvujúcu vzdušnú sieť samostatnou el. prípojkou novým káblovým vedením;

## Dopravné napojenie a statická doprava:

Vstup k objektom je navrhnutý z miestnej komunikácie. Parkovacie miesta sú v počte 21 parkovacích miest.

Zariadenie staveniska: na mieste stavby.

3.Držiteľ odpadov zo stavebných prác je povinný dodržiavať zákon o odpadoch, s poukázaním najmä na §14 ods.1 zákona o odpadoch a nemôže sa zbaviť povinnosti na zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov. Realizovať priestor na zhromažďovanie odpadov z prevádzky stavby. Pôvodcom odpadu stavebných prác vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby, je právnická osoba, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri výstavbe komunikácie, je zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu komunikácie, zodpovedná osoba je povinná stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcií alebo údržbe komunikácii.

Držiteľ stavebných odpadov je povinný odovzdať odpady na zhodnotenie alebo zneškodnenie iba osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.

Pôvodcovi odpadov podľa projektu sa okrem iného zakazuje uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom o odpadoch, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad Inak ako v súlade so zákonom o odpadoch a vykonávať bez súhlasu podľa zákona o odpadoch alebo v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje. Držiteľ odpadov odpadov uchová doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi.

Stavebné odpady s obsahom kovov odovzdať do zariadenia na zber odpadov. Upozorňujeme, že odpadom nie je nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas prác, ak sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný.

V prípade vykonávania stavebných prác poddodávateľmi žiadame tieto podmienky uvádzať v príslušných zmluvách, na základe ktorých poddodávateľia budú práce vykonávať.

4.

a/ Pri realizácii stavby nesmie dôjsť k poškodeniu okolitých plôch mimo projektovaného staveniska. Po ukončení prác je stavebník povinný dať stavenisko mimo samostatného objektu do pôvodného stavu.

5. Stavbou nesmú byť narušené a zhoršené jestvujúce odtokové pomery povrchových vôd.

6.Prístup na stavbu bude cez jestvujúce komunikácie. Sociálne zariadenie pre pracovníkov počas výstavby bude zabezpečené na stavbe.

7.Pred začatím stavebných prác je potrebné dať vytýčiť všetky existujúce podzemné inžinierske siete v priestore stavby a chrániť ich pred poškodením.

8.Stavebník je povinný dodržať podmienky vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov, ktoré sú súčasťou dokumentácie pre územné konanie.

9.SPP

-stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,

-stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,

-stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike,

-Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D ([www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk)).

-v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m,

-zásobovanie riešeného územia zemným plynom je pri maximálnom hodinovom odbere 41,6m<sup>3</sup>/hod. z hľadiska kapacity distribučnej siete možné z existujúceho STL plynovodu D50, PN 280 kPa, vedeného pred záujmovým územím s bodom napojenia pred parcelou č.214,215 v kat.úz.Chlmec,

-stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení a podľa technických podmienok pripojenia stanovených na základe žiadosti v zmysle pokynov pre pripájanie, -zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu,

-stavebník zabezpečí, aby v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania bolo uvedené rozdelenie vyhradených technických zariadení v súlade s vyhláškou č.508/2006 Z.z.,

-v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, požadujeme, aby stavebník:

-rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných

-pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01;

-zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam;

-zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami;

-zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou;

10.Vzhľadom k tomu, že navrhované VN vedenie má charakter VN prípojky a nie kmeňového vedenia, je potrebné navrhnúť káble dimenzie 3xNA2XS2Y 1x70 mm<sup>2</sup>.

Upraviť, resp. zmeniť špecifikáciu navrhovaných elektromerových rozvádzačov pre bytového jednotky (8 odberných miest na bytovú jednotku + meranie spoločnej spotreby). V PD sú navrhované skupinové typu RE1.0 F803 5x25A P2.

11.VVS ,a.s.: V širšom záujmovom území k.ú. Chlmec sa nachádzajú siete (verejný vodovod a verejná kanalizácia) v správe a prevádzkovej údržbe našej spoločnosti, tak ako je informačne a orientačne zakreslené v priložených situáciách v mierke 1:1000.

- Zakreslenie sietí má výhradne informatívny a orientačný charakter. Toto zakreslenie

-nenahrádza vytýčenie vodovodného a kanalizačného potrubia pre účely presného umiestnenia a realizácie stavby alebo výkonu iných činností. Na základe objednávky vytýčíme sieť v správe a prevádzkovej údržbe našej spoločnosti priamo v riešenom území do 7 dní odo dňa vyžiadania (Call centrum, tel. č. 057/7870 777).bude slúžiť aj pre prípadne hasenie požiaru. Obec Chlmec je zásobovaná pitnou vodou z prameňov „Blaciny 1-3“, ktoré sa akumulujú vo VDJ 1x37m<sup>3</sup>. Upozorňujeme, že naša spoločnosť nedokáže zabezpečiť požadované množstvo vody na hasenie požiarov. Rozšírenie distribučnej siete verejného vodovodu žiadame umiestňovať do zeleného pásu mimo novonavrhovaného cestného telesa. V PD pre stavebné povolenie žiadame špecifikovať presný typ navrhovaného hydrantu. Výber hydrantu žiadame konzultovať so zodpovedným pracovníkom našej spoločnosti (kontakt: ved. VaK HS Humenné, p. Haluška 057/7870520, 0903903962. iaroslav.haluska@vodame.eu').

- SO 03 - Združená vodovodná prípojka: navrhované bytové domy budú napojené cez spoločnú vodovodnú prípojku. V spoločnej vodomernej šachte budú umiestnené 2 vodomery (sit. č. 2b v mierke 1:250). V PD pre stavebné povolenie žiadame upraviť napojenie na rozšírenie distribučnej siete vodovodu pre každý bytový dom zvlášť do spoločnej vodomernej šachty. Zároveň žiadame v PD pre stavebné povolenie uviesť rozmer a materiál vodomernej šachty. V prílohe listu Vám zasielame technické podmienky pripojenia.

- Upozorňujeme stavebníka, že z dôvodu výškového umiestnenia pripojovanej stavby a umiestnenia VDJ 1x37 (kóta dna 251,93 m.n.m.) nebude možné zo strany VVS, a.s. závod Humenné zabezpečiť dostatočný tlak, množstvo pitnej vody. Stavebník si môže pre vylepšenie podmienok dodávky pitnej vody zabezpečiť vlastným zariadením na vlastné náklady.

- SO - 04 Združená kanalizačná prípojka splašková, textová časť uvažuje s 3 alternatívami odkanalizovania navrhovanej stavby: do verejnej kanalizácie, do existujúcej kanalizačnej prípojky, ktorá je napojená na verejnú kanalizáciu a ČOV. Podľa výkresovej dokumentácie bude navrhovaná stavba odkanalizovaná do existujúcej kanalizačnej prípojky, ktorá je vo vlastníctve a prevádzkovej údržbe obce Chlmec. Presné umiestnenie, technický stav a dimenzia kanalizačnej prípojky nám nie je známa. V PD pre stavebné povolenie žiadame zosúladiť výkresovú dokumentáciu s textovou časťou PD a zároveň jednoznačne uviesť, kde budú odvedené splaškové z navrhovanej stavby. V prípade, že stavba bude napojená na kanalizačnú prípojku, bude potrebné pri podávaní žiadosti o realizáciu kanalizačnej prípojky predložiť súhlas vlastníka s napojením na kanalizačnú prípojku.

- Upozorňujeme na nesúlad „SO - 04 Združená kanalizačná prípojka splašková“ medzi textovou časťou PD a výkresovou časťou (sit. č. 2b v mierke 1:250). V textovej časti uvedené „Medzi RS2 - RŠ6 je navrhnuté potrubie DN 160x4. Od RŠ3 - RŠ1 je navrhnutú potrubie DN 200x4,9“. Vo výkresovej časti je zakreslené potrubie medzi RS2 - RS3 DN 160.

- Zrážková voda z navrhovanej stavby a spevnených plôch nesmie byť odvádzaná do verejnej kanalizácie, verejná kanalizácia v obci Chlmec je dimenzovaná len na odvádzanie splaškov.

- V prípade križovania a súbehu ostatných inžinierskych sietí s verejným vodovodom a verejnou kanalizáciou žiadame navrhované inžinierske siete uložiť do chráničky v celom rozsahu ochranného pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.

- Navrhovanú transformačnú stanicu a stavby s pevnými základmi žiadame v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. umiestňovať mimo ochranné pásma jestvujúcich potrubí (1,5 m od okraja potrubia na každú stranu pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru DN 500 vrátane a 2,5 m od okraja potrub

SO 02 Rozšírenie distribučnej siete vodovodu rieši rozšírenie distribučnej siete verejného vodovodu na parc.č. KN E 930, KN E 931 k.ú. Chlmec na ktorom bude umiestnený hydrant DN 100, ktorý bude slúžiť aj pre prípadne hasenie požiaru. Obec Chlmec je zásobovaná pitnou vodou z prameňov „Blaciny 1-3“, ktoré sa akumulujú vo VDJ 1x37m<sup>3</sup>. Upozorňujeme, že naša spoločnosť nedokáže zabezpečiť požadované množstvo vody na hasenie požiarov. Rozšírenie distribučnej siete verejného vodovodu žiadame umiestňovať do zeleného pásu mimo novonavrhovaného cestného telesa. V PD pre stavebné povolenie žiadame špecifikovať presný typ navrhovaného hydrantu. Výber hydrantu žiadame konzultovať so zodpovedným pracovníkom našej spoločnosti (kontakt: ved. VaK HS Humenné, p. Haluška 057/7870520, 0903903962. iaroslav.haluska@vodame.eu').

- SO 03 - Združená vodovodná prípojka: navrhované bytové domy budú napojené cez spoločnú vodovodnú prípojku. V spoločnej vodomemnej šachte budú umiestnené 2 vodomery (sit. č. 2b v mierke 1:250). V PD pre stavebné povolenie žiadame upraviť napojenie na rozšírenie distribučnej siete vodovodu pre každý bytový dom zvlášť do spoločnej vodomemnej šachty. Zároveň žiadame v PD pre stavebné povolenie uviesť rozmer a materiál vodomemnej šachty. V prílohe listu Vám zasielame technické podmienky pripojenia.

-Upozorňujeme stavebníka, že z dôvodu výškového umiestnenia pripojovanej stavby a umiestnenia VDJ 1x37 (kóta dna 251,93 m.n.m.) nebude možné zo strany VVS, a.s. závod Humenné zabezpečiť dostatočný tlak, množstvo pitnej vody. Stavebník si môže pre vylepšenie podmienok dodávky pitnej vody zabezpečiť vlastným zariadením na vlastné náklady.

-SO - 04 Združená kanalizačná prípojka splašková, textová časť uvažuje s 3 alternatívami odkanalizovania navrhovanej stavby: do verejnej kanalizácie, do existujúcej kanalizačnej prípojky, ktorá je napojená na verejnú kanalizáciu a ČOV. Podľa výkresovej dokumentácie bude navrhovaná stavba odkanalizovaná do existujúcej kanalizačnej prípojky, ktorá je vo vlastníctve a prevádzkovej údržbe obce Chlmec. Presné umiestnenie, technický stav a dimenzia kanalizačnej prípojky nám nie je známa. V PD pre stavebné povolenie žiadame zosúladiť výkresovú dokumentáciu s textovou časťou PD a zároveň jednoznačne uviesť, kde budú odvedené splaškové z navrhovanej stavby. V prípade, že stavba bude napojená na kanalizačnú prípojku, bude potrebné pri podávaní žiadosti o realizáciu kanalizačnej prípojky predložiť súhlas vlastníka s napojením na kanalizačnú prípojku.

- Upozorňujeme na nesúlad „SO - 04 Združená kanalizačná prípojka splašková“ medzi textovou časťou PD a výkresovou časťou (sit. č. 2b v mierke 1:250). V textovej časti uvedené „Medzi RS2 - RŠ6 je navrhnuté potrubie DN 160x4. Od RŠ3 - RŠ1 je navrhnuté potrubie DN 200x4,9“. Vo výkresovej časti je zakreslené potrubie medzi RS2 - RS3 DN 160.

-Zrážková voda z navrhovanej stavby a spevnených plôch nesmie byť odvádzaná do verejnej kanalizácie, verejná kanalizácia v obci Chlmec je dimenzovaná len na odvádzanie splaškov.

-V prípade križovania a súbehu ostatných inžinierskych sietí s verejným vodovodom a verejnou kanalizáciou žiadame navrhované inžinierske siete uložiť do chráničky v celom rozsahu ochranného pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.

Navrhovanú transformačnú stanicu a stavby s pevnými základmi žiadame v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. umiestňovať mimo ochranné pásma jestvujúcich potrubí (1,5 m od okraja potrubia na každú stranu pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru DN 500 vrátane a 2,5 m od okraja potrubia na každú stranu, pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii s priemerom väčším ako DN 500). Nad potrubím a v jeho ochrannom pásme je zakázané stavať stavby s pevnými základmi a realizovať činnosti, ktoré by ohrozili prevádzku verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a zhoršili prístup k verejnému vodovodu a verejnej kanalizácii. Pri križovaniach, či súbehu dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.

Zákon NR SR č. 442/ 2002 Z.z. Q verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách §19 Pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií (5) V pásme ochrany je zakázané

a) vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,

b) vysádzať trvalé porasty,

c) umiestňovať skládky,

d) vykonávať terénne úpravy.

Žiadame rešpektovať existujúce objekty a zariadenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie (poklopy, zasúvadlové uzávery, hydranty, uzatváracie ventily, vodomerné a kanalizačné šachty a pod.) a tieto prispôbiť novej úrovni povrchu (§ 19 ods. 6, § 27 ods. 4 zákona NR SR č. 442/2002 Z. z.).

- Upozorňujeme, že v záujmovej lokalite môžu byť vybudované vodovodné a kanalizačné prípojky pre jednotlivé objekty (napr. rodinné domy, prevádzkové stavby), ktoré nie sú v správe VVS a.s., o ich vytýčenie požiadajte ich majiteľa, resp. správcu.

12.Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: bez námietok

*Toto územné rozhodnutie o umiestnení stavby platí podľa ust. § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení jeho noviel 2 roky odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť.*

*Podľa ustanovenia § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľov a ostatných účastníkov konania.*

### O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ podal návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: "Chlmec – nájomné bytové domy – 2x8BJ, Bytový Blok "A" + Blok „B“ " na pozemkoch parcelné číslo KNC 214, 215 kat. úz. Chlmec . Dokumentáciu pre vydanie územného rozhodnutia vypracoval Ing. Zvara. Pripomienky a podmienky dotknutých orgánov stavebný úrad zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia.

Návrh výstavby rešpektuje všetky princípy zástavby v urbanizovanom prostredí, ako sú uličná čiara, osadenie stavby od hraníc pozemku, výška zástavby rešpektujúca okolitú zástavbu. Miera intimity zastavaného vidieckeho prostredia bude prirodzene menšia, v danom území je limitujúca štruktúra rodinných domov. Vzájomná vzdialenosť jestvujúcich objektov je v zmysle vyhlášky č.532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu orientácie. Z uvedených dôvodov stavebný úrad námietku zamietol a investor má záujem využiť svoj pozemok čo najefektívnejšie s prihliadnutím na okolitú výstavbu ako aj tvarové a výškové pomery okolitých budov.

Obec nemá na dané územie požiadavky, ktoré by bránili umiestneniu predmetnej stavby.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jeho umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o ŽP. Umiestnenie stavby vyhovuje i všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, ktoré stanovuje § 47 stavebného zákona.

### Poučenie

Podľa § 53 a § 54 zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Obecný úrad Ptíčie.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní.

**Martin Dzemjan**  
starosta



Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na verejne prístupnom mieste v meste spôsobom obvyklým. Deň zvesenia oznámenia sa považuje za deň doručenia.

Vyvesené dňa: 10.1.2022  
Pečiatka, podpis

Zvesené dňa:  
Pečiatka, podpis

**OBEC**  
**067 41 PTIČIE**

Doručí sa (na doručenkú) :

1. Obec Chlmec / verejná vyhláška, zverejniť na mieste obvyklom v obci /
2. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
3. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o ŽP, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
4. VVS, a.s., závod Humenné, Osloboditeľov 108, 066 01 Humenné
5. VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
6. SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
7. RÚVZ v Humennom, U1.26. novembra 1507/2, 066 18 Humenné
8. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava
9. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
10. OR HaZZ, Kudlovská 173, 066 01 Humenné